



**Jouw voordeel:
een installatie die
veilig, zuinig én
milieuvriendelijk is**

Veilig

- ★ Je vermindert het risico op CO-vergiftiging: bij een toestel met een slechte verbranding of een slecht werkende schouw kan er CO vrijkomen.
- ★ Je vermindert het risico op schouwbrand: een vuile schouw met veel roetaanslag of verstoppingen heeft een slechte afvoer van de verbrandingslucht, waardoor er brand kan ontstaan.

Zuinig

- ★ Je vermindert je verwarmingskosten: een toestel dat goed werkt, heeft een hoger rendement en verbruikt dus minder brandstof.
- ★ Je vermijdt grote herstellingskosten: een slecht onderhouden toestel moet sneller hersteld of vervangen worden.

Milieuvriendelijk

- ★ Je toestel stoot minder schadelijke stoffen zoals fijn stof uit. Je vermindert ook de CO₂-uitstoot omdat je minder brandstof verbruikt.

Een erkende technicus in je buurt?

Een erkende technicus heeft een opleiding gevolgd in een erkende opleidingsinstelling, is geslaagd voor het bijhorende examens en volgt elke vijf jaar een bijscholing in techniek en wetgeving.

Vind een erkende technicus in je buurt op

www.stookzuinig.be.

Meer weten?

Surf naar www.stookzuinig.be

Je vindt er meer informatie over de regelgeving, voorbeelden van rapporten en attesten en de verwarmingswijzer, een toepassing die je stap voor stap uitlegt wat je verplichtingen zijn voor je verwarmingsinstallatie en opslagtanks voor gas en stookolie.

Of bel gratis 1700, het nummer van de Vlaamse overheid.

1700



Stook zuinig!

Haal voordeel uit je
centrale verwarming.



3 gouden regels:

Een verwarmingsinstallatie in perfecte staat is **zuinig, veilig én milieuvriendelijk**. Voor centrale stooktoestellen met een vermogen van 20 kW tot en met 100 kW gelden daarom deze drie gouden regels:

1. Keuren voor eerste gebruik

Laat je installatie keuren vóór de eerste ingebruikname. Deze regel geldt voor elke nieuwe installatie en elke installatie die wijzigingen onderging. Afhankelijk van de brandstof, gaat een geschoold vakman of erkende technicus na of het stooklokaal voldoet aan alle veiligheidseisen en of het toestel goed geplaatst en afgesteld is. Je krijgt een keuringsrapport dat je bij het stooktoestel moet bewaren.

Deze regel geldt ook voor centrale stooktoestellen met een vermogen kleiner dan 20 kW.

2. Periodiek onderhoud

Laat je stooktoestel regelmatig onderhouden. Een periodieke onderhoudsbeurt omvat een reiniging en controle van de schouw of de rookgasafvoer en een controle van de verbranding. Zo ben je zeker van een goede en veilige werking van je stooktoestel. Na het onderhoud ontvang je een reinigingsattest en een verbrandingsattest. De attesten van de laatste twee onderhoudsbeurten bewaar je bij het stooktoestel.

Deze regel geldt ook voor centrale stooktoestellen met een vermogen kleiner dan 20kW op vaste brandstof.

VU: Jean-Pierre Heirman, secretaris-generaal, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

3. 'Verwarmingsaudit'

Laat elke vijf jaar een verwarmingsaudit uitvoeren. Dat is een grondige beoordeling van de grootte en het rendement van je stooktoestel. Je krijgt dan meteen ook advies om de prestatie van je installatie te verbeteren en zo te besparen op je energiefactuur. Je ontvangt een verwarmingsauditrapport waarop je een beoordeling van het rendement van je stookinstallatie en aanbevelingen voor energiebesparing terugvindt. Dit rapport bewaar je bij je stookinstallatie.

Voor een installatie met een vermogen groter dan 100 kW: surf naar www.stookzuinig.be.



BRANDSTOFTYPE	KEURING (vóór eerste ingebruikname)	PERIODIEK ONDERHOUD	VIJFJAARLIJKSE VERWARMINGSAUDIT
VAST	Door een geschoold vakman	Elk jaar door een geschoold vakman	Door een erkende technicus verwarmingsaudit
VLOEIBAAR	Door een erkende technicus vloeibare brandstof	Elk jaar door een erkende technicus vloeibare brandstof	Door een erkende technicus vloeibare brandstof
GAS	Door een erkende technicus gasvormige brandstof	Elke twee jaar door een erkende technicus gasvormige brandstof	Door een erkende technicus gasvormige brandstof
Je ontvangt	Een keuringsrapport, dat je moet bewaren bij het toestel.	Een reinigings- en verbrandingsattest: de laatste twee reinigings- en verbrandingsattesten moeten bij het toestel blijven.	Een verwarmingsauditrapport dat je moet bewaren bij het toestel
Verplichting voor	De eigenaar	De huurder, die een kopie van de attesten aan de eigenaar bezorgt. De eigenaar als die niet verhuurt.	De eigenaar

Voor een overzicht met alle verplichtingen voor jouw installatie: surf naar www.stookzuinig.be.