

**Minaraad**

Herman Teirlinckgebouw  
Havenlaan 88 bus 15  
1000 Brussel

**SERV**

Wetstraat 34-36  
1040 Brussel

Mevrouw Joke Schauvliege  
Vlaams minister van Omgeving,  
Natuur en Landbouw  
Koning Albert II laan 20  
1000 Brussel

**uw bericht van**

21 december 2018

**uw kenmerk**

K37/20181221-31328

**ons kenmerk**

SERV\_20190204\_AWVR-LAC\_ADV  
MINA\_02/L25/2019

Mevrouw de minister,

De Minaraad en SERV hebben uw adviesvraag van 21 december 2018 goed ontvangen. Deze adviesvraag handelt over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van: (1) het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie, hierna het LAC-besluit genoemd; (2) het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten, en het algemeen waterverkoopreglement, hierna het AWVR-besluit genoemd en (3) het besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunningen, goed ontvangen. Met dit briefadvies bezorgen wij u de aanbevelingen van de raden.

### Debietsbegrenzing

Voorliggend ontwerpbesluit geeft verdere invulling aan de debietsbegrenzing bij de levering van drinkwater, welke decretaal is verankerd op grond van het verzameldecreet omgeving, natuur en landbouw 2018<sup>1</sup>. Hiertoe worden het LAC-besluit en het AWVR-besluit aangepast.

De raden stellen vast dat in het LAC-besluit ook enkele andere bepalingen worden aangepast:

- het LAC-advies op basis waarvan de drinkwatertoevoer kan beperkt of afgesloten worden mag niet ouder zijn dan één jaar;
- het recht om de minimumtermijn van 6 weken eenmalig te verlengen met 6 weken.

De raden steunen deze twee aanpassingen. Ook de bepaling in het AWVR-besluit dat de drinkwaterbedrijven nog enkel bij de niet tijdige betaling van de eindfactuur en niet van de tussentijdse facturen via de LAC een aanvraag kunnen indienen tot begrenzing van het debiet is positief.

SERV en Minaraad onderschreven eerder reeds<sup>2</sup> het principe van debietsbegrenzing en de toepassing van de LAC-procedure voor debietsbeperking, naar analogie met de afsluiting van drinkwater.

<sup>1</sup> Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw 2018 – nog in behandeling.

<sup>2</sup> Zie respectievelijke adviezen over het verzameldecreet.:

- SERV Advies van 24/09/2018 over het verzameldecreet omgeving – debietsbegrenzing drinkwater.
- [Gezamenlijk advies van Minaraad en SALV \(20/09/2018\) over hetzelfde ontwerp verzameldecreet.](#)

De raden stellen vast dat de minimale vastgelegde hoeveelheid van 50 liter per uur niet onderbouwd wordt in het dossier. Uit de bespreking in Wallonië blijkt dat er debat is over de vraag of dit debiet een menswaardig bestaan toelaat<sup>3</sup>. De raden vragen daarom om dit te onderzoeken.

SERV en Minaraadvinden het belangrijk dat er vanuit de drinkwaterbedrijven voldoende en duidelijk gecommuniceerd wordt bij debietbegrenzing. Ook de OCMW's zullen abonnees waarvan de watertoevoer wordt begrensd moeten bijstaan en op mogelijke gevaren wijzen.

De datum van indiensttreding van de debietsbegrenzing is bepaald op 1 januari 2020. Het is voor de raden onduidelijk of de proeffase van de digitale slimme watermeters dan al is afgelopen. Dit was een van de voorwaarden die de raden formuleerden in hun adviezen over het verzameldecreet.

### **Keuring privéwaterafvoer**

De raden steunen de voorgestelde verruiming van de keuring van de privéwaterafvoer. Een betere scheiding van hemel- en afvalwater zal zowel de verdunning van rioolwater als de vervuiling van oppervlaktewater (hemelafvoer) tegengaan. Een beter toezicht op de bronmaatregelen uit de hemelwaterverordeningen (bufferen en infiltreren) is belangrijk om mee de effecten van klimaatverandering te kunnen opvangen.

De raden vragen wel om de resultaten van de keuringen zo spoedig mogelijk op te nemen in het systeem van de gebouwenpas en om een externe kwaliteitsborging voor de keuring op te leggen naar analogie met de keuring elektriciteit ISO/IEC 17020. De raden vragen dat in de toekomst gerapporteerd zal worden over de kosten van deze en de andere keuringen.

### **Keuring niet aangesloten binneninstallatie**

De raden steunen de invoering van een keuring op de niet-aangesloten binneninstallaties – het is logisch om deze installaties, waarin drinkwater verdeeld wordt dat niet uit het publieke net afkomstig is, aan dezelfde kwaliteitseisen te onderwerpen als de binneninstallaties die wél op dat net zijn aangesloten.

### **Keuring tweedecircuitwater**

De raden hebben bedenkingen bij de voorgestelde invoering van een verplichte keuring van de installaties van tweedecircuitwater bij aanleg of aanzienlijke veranderingen. Deze maatregel heeft twee doelstellingen: wanverbindingen voorkomen en gezondheidsrisico's vermijden<sup>4</sup>. De raden leiden uit het beschikbare cijfermateriaal af dat de efficiëntie van de maatregel om wanverbindingen te voorkomen, bijzonder beperkt zal zijn<sup>5</sup>. In geval van nieuwbouw/verbouwing

---

<sup>3</sup> Met een debiet van 50 liter per uur duurt het 18" om een klein glas, 4' om een kookpot en 12' om een toiletbak te vullen. Sommige boilers, was- of vaatwasmachines kunnen niet meer gebruikt worden bij beperkt debiet. Zie: [P.W.- C.R.A. N° 20 \(2017-2018\) - Mercredi 20 juin 2018](#) en Vivre ensemble (2017) [Limiteur de debit : de l'eau au moulin de la précarité](#).

<sup>4</sup> Nota aan de Vlaamse regering bij dit besluit, pagina 9.

<sup>5</sup> Vlaamse Milieumaatschappij (2018), Kwaliteit van het drinkwater - 2017: Er zijn in Vlaanderen 2,962 miljoen klanten van de drinkwatermaatschappijen. Bij ongeveer 2% van de klanten per jaar gebeurt een keuring van de binneninstallatie. In 2017 waren er negen "C-meldingen" (vereist bij een 'potentieel ernstige

valt er hiervan geen enkele toegevoegde waarde te verwachten, daar dit reeds opgevangen is door de keuring van de binneninstallatie. De raden kunnen de efficiëntie van de maatregel inzake het terugbrengen van gezondheidsrisico's niet grondig beoordelen, doordat er geen inschatting bekend is van de omvang van dit risico. De raden stellen wel vast dat (1) de definitie van installaties voor tweedecircuitwater erg breed is (zowel de regenton van een huishouden als de grondwaterinstallatie van een industrieel bedrijf vallen hier potentieel onder), (2) de beperkte informatie over gezondheidsrisico's eerder wijst op een incidenteel dan op een structureel probleem, en (3) de effectiviteit van de maatregel beperkt wordt doordat noch overheden, noch exploitanten zicht (kunnen) hebben op de uitvoering van "aanzienlijke wijzigingen".

De raden vragen daarom om de toepassing te vernauwen tot installaties van tweedecircuitwater in een op te maken lijst van gebouwen waar kwetsbare doelgroepen verblijven, zoals bv. scholen, kinderopvang, ziekenhuizen, rusthuizen, enz.

De raden suggereren om, inzake het voorkomen van wanverbindingen, alternatieve acties te overwegen, bvb sensibilisatie van gebruikers / installateurs. Tenslotte vragen de raden ook voor deze keuring een kwaliteitsborging, integratie in het systeem van de gebouwenpas en een rapportering van de kosten.

### **Inwerkingtreding**

De raden stellen vast dat de inwerkingtreding is voorzien in twee fases: juli 2019 en januari 2020 (art 29). De raden vragen om de praktische haalbaarheid om bepaalde zaken in juli te doen ingaan, wordt overlegd met de exploitanten.

Met de meeste hoogachting,

Pieter Verbeek,  
Voorzitter Minaraad

Caroline Copers  
Voorzitter SERV

---

bedreiging voor de gezondheid'), waarvan er vier een gevolg waren van zogenaamde "wanverbinding". Van die vier was er één gedetecteerd tijdens een reguliere keuring.