

BIJLAGE IV

Correctiefactoren voor vermeden netverliezen voor de toepassing van de geharmoniseerde rendementsreferentiewaarden voor de gescheiden productie van elektriciteit

<u>Aansluitspannings-niveau</u>	<u>Correctiefactor (geleverd aan het net)</u>	<u>Correctiefactor (ter plaatse gebruikt)</u>
<u>≥ 345 kV</u>	<u>1</u>	<u>0,976</u>
<u>≥ 200 - &lt; 345 kV</u>	<u>0,972</u>	<u>0,963</u>
<u>≥ 100 - &lt; 200 kV</u>	<u>0,963</u>	<u>0,951</u>
<u>≥ 50 - &lt; 100 kV</u>	<u>0,952</u>	<u>0,936</u>
<u>≥ 12 - &lt; 50 kV</u>	<u>0,935</u>	<u>0,914</u>
<u>≥ 0,45 - &lt; 12 kV</u>	<u>0,918</u>	<u>0,891</u>
<u>&lt; 0,45kV</u>	<u>0,888</u>	<u>0,851</u>

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit inzake de vastlegging van referentierendementen voor de toepassing van de voorwaarden voor kwalitatieve warmte-krachtinstallaties.

Brussel, 26 mei 2016.

De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie,  
B. TOMMELEIN