

## WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2021/203224]

10 MEI 2021. — Ministerieel besluit tot verlenging van een afwijking van de bepalingen betreffende de statische druk op de meter voor het water dat door de "Société wallonne des Eaux (Waalse watermaatschappij)" verdeeld wordt

De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn,  
Gelet op artikel R.270bis-6 van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt;

Gelet op de aanvraag van de "Société wallonne des Eaux (SWDE)" van 25 februari 2021 tot verlenging van de afwijking van de voorwaarden voor de statische druk op de meter, toegekend bij ministerieel besluit van 4 april 2016;

Gelet op het gunstig advies uitgebracht op 22 januari 2021 door het Comité voor watercontrole;

Gelet op het gunstig advies van het Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu, Departement Leefmilieu en Water, gegeven op 15 april 2021;

Gelet op het beheerscontract gesloten tussen de Waalse Regering en de "Société wallonne des eaux";

Overwegende dat het in overeenstemming brengen van het restdeel van de 1.551 aansluitingen die door een niet-conforme druk gekenmerkt zijn door de "SWDE" uitgevoerd moest zijn tegen 31 december 2020;

Overwegende dat er, ten gevolge van achterstanden wegens de uitvoering van het leidend schema, de technische complexiteit, het ontbreken van sommige "POWALCO"-vergunningen en, in mindere mate, wegens de pandemie nog een restdeel van 493 aansluitingen in overeenstemming dienen te worden gebracht;

Gelet op het conformeringsprogramma en het tijdschema voor de uitvoering, samen met de aanvraag van de "SWDE" en de inventaris van de dossiers die onder afwijking vallen, gevoegd bij het presentatiedossier bij het Comité Watercontrole;

Overwegende dat die niet-conforme aansluitingen, behalve afwijkende norm en apart geval, geïdentificeerd werden en dat de maatregelen om ze conform te maken volledig gepland zijn door de "SWDE";

Overwegende dat 326 aansluitingen tegen 2021 conform zullen worden gemaakt en dat het restdeel, namelijk 167 aansluitingen, in het kader van het leidend schema behandeld zullen worden in het eerste kwartaal van 2022, het derde kwartaal van 2023 en het tweede kwartaal van 2025,

Besluit :

**Artikel 1.** Ter afwijking van artikel R.270 bis-6, lid 2, wordt het in overeenstemming brengen van statische druk lager dan 2 bar of hoger dan 10 bar op de meter voor het restdeel van de op 31 december 2020 niet-conforme aansluitingen door de "SWDE" zal worden uitgevoerd volgens deze programmering:

- het saldo van 326 aansluitingen vermeld in de "SWDE"-programmering als bijlage bij diens afwijkingsaanvraag gevoegd wordt tegen 31 december 2021 in overeenstemming gebracht;

- het saldo van de overige 167 aansluitingen, vermeld in de "SWDE"-programmering als bijlage bij diens afwijkingsaanvraag gevoegd wordt in het kader van het leidend schema in overeenstemming gebracht volgens een tijdschema met volgende afwerktermijnen: eerste kwartaal 2022, derde kwartaal 2023 en tweede kwartaal 2025.

**Art. 2.** De "SWDE" bezorgt het Comité voor watercontrole een jaarlijks overzicht van de dossiers betreffende het in conformiteit brengen van de statische drukken en een inventaris van betrokken aansluitingen.

**Art. 3.** De "SWDE" geeft elke bij deze maatregel betrokken burger kennis van zijn toestand en van de geschatte termijn om het conform maken van de statische druk.

Namen, 10 mei 2021.

C. TELLIER

---

---