

Bijlage 4 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening

Bijlage 5.6.1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne


Bijlage 5.6.1. Scheidingsafstanden voor de bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen

Werkwijze ter bepaling van de onderlinge scheidingsafstanden voor de opslag van brandbare vloeistoffen

Scheid producten die onderling gevaarlijk kunnen reageren


Voor het bepalen van de scheidingsafstand tussen brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten vormen de gevarenpictogrammen waardoor gevaarlijke producten gekenmerkt worden de basis. Hierbij is in elk geval met het volgende rekening te houden:






- de opslag van ontploffingsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS01 moet gescheiden worden van brandbare vloeistoffen. Deze scheiding betekent een afzonderlijk lokaal tenzij op basis van een code van goede praktijk voor vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS01 andere situaties kunnen toegelaten worden;
- als de scheidingsafstand gelijk is aan 0 m, mogen de betrokken producten samen in één compartiment opgeslagen worden;
- bepaal van de betrokken gevaarlijke producten het gevarenpictogram dat voorrang heeft aan de hand van het etiket:



- Bepaal de scheidingsafstanden volgens onderstaande tabel aan de hand van het gevarenpictogram dat voorrang heeft

De opslag van brandbare vloeistoffen respecteert de scheidingsafstanden (uitgedrukt in meter) in onderstaande tabel:

| Gevaarlijk product gekenmerkt door gevarenpictogram  | Brandbare vloeistoffen |
|--|------------------------|
| <br>GHS03 | 5                      |
| <br>GHS02 | 0                      |

|  |   |
|--|---|
| <br>GHS06 | 2 |
| <br>GHS05 | 0 |
| <br>GHS08 | 2 |
| <br>GHS07 | 0 |
| <br>GHS09 | 0 |
| Tank vloeibare inerte gassen (bv. N <sub>2</sub> , Ar, ...)                                | 3 |
| Tank vloeibare zuurstof  | 3 |
| Opslag van meer dan 3.000 l H <sub>2</sub> in een batterij                                 | 3 |
| Limieten eigendom  | 3 |

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening.

Brussel, 16 mei 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering,  
Kris PEETERS

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,  
Joke SCHAUVLIEGE