

## Bijlage

Tabel 1: Brutokosten voor referentietechnologieën voor de T-4 veiling, leveringsperiode 2028-2029

Referentietechnologie	EAC (€/kW/y)	Reductiefactor [%]	CONExfixed, RT (€/kW/y)
Gasturbine met open cyclus (OCGT > 100 MW)	83,3	93%	89,6
Gasturbine gecombineerde cyclus (CCGT > 800 MW)	100,2	93%	107,7
Verbrandingsmotor	78,4	95%	82,5
Warmtekrachtkoppeling (CHP < 100 MW)	166,9	93%	179,5
Fotovoltaïsche energie	78,2	1%	7 820
Onshore windenergie	148	10%	1 480
Offshore windenergie	241,9	11%	2 199,1
Batterijopslag (4u)	106,7	60%	177,8
Vraagrespons (0<300 MW)	25	59%	42,4
Vraagrespons (300<600 MW)	50	59%	84,7
Vraagrespons (600<900 MW)	75	59%	127,1
Vraagrespons (900<1200 MW)	100	59%	169,5

Tabel 2: Brutokosten voor referentietechnologieën voor de T-1 veiling, leveringsperiode 2025-2026

Referentietechnologie	EAC (€/kW/y)	Reductiefactor [%]	CONExfixed, RT (€/kW/y)
Verbrandingsmotor	78,4	95%	82,5
Fotovoltaïsche energie	97,6	1%	9 760
Onshore windenergie	163,4	10%	1 634
Batterijopslag (4u)	135,6	60%	226
Vraagrespons (0<300 MW)	25	59%	42,4
Vraagrespons (300<600 MW)	50	59%	84,7
Vraagrespons (600<900 MW)	75	59%	127,1
Vraagrespons (900<1200 MW)	100	59%	169,5

Tabel 3: Gewogen gemiddelde kost van kapitaal:

Referentietechnologie	Minimaal rendement	Risico premie	WACC
Gasturbine met open cyclus (OCGT > 100 MW)	4,7%	3,3%	8,0%
Gasturbine gecombineerde cyclus (CCGT > 800 MW)	4,7%	2,2%	6,9%
Verbrandingsmotor	4,7%	3,3%	8,0%
Warmtekrachtkoppeling (CHP < 100 MW)	4,7%	2,2%	6,9%
Fotovoltaïsche energie	4,7%	0,4%	5,1%
Onshore windenergie	4,7%	1,3%	6,0%
Offshore windenergie	4,7%	0,5%	5,2%
Batterijopslag (4u)	4,7%	0,3%	5,0%
Vraagrespons (0<300 MW)	4,7%	1,6%	6,3%
Vraagrespons (300<600 MW)	4,7%	1,6%	6,3%
Vraagrespons (600<900 MW)	4,7%	1,6%	6,3%
Vraagrespons (900<1200 MW)	4,7%	1,6%	6,3%

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 15 september 2023 tot vaststelling van de intermediaire waarden voor de T-4 veiling en de T-1 veiling van 2024 overeenkomstig artikel 4, § 3, van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme.

Brussel, 15 september 2023.

T. VAN DER STRAETE