

Bijlage 2. Maximale foutafschakeltijd door beveiliging.

Een transmissienetgebruiker kan enkel afwijken van de hieronder vermelde waarden om gemotiveerde redenen en mits meegedeelde goedkeuring door de transmissienetbeheerder. Elke afwijking wordt vermeld in het relevant juridisch kader.

A. Maximale foutafschakeltijd door beveiliging voor een installatie beschouwd als bestaande overeenkomstig artikel 36.

LIJNEN, KABELS, TRANSFORMATOREN*										RAILFOOT		
Spanningsniveau (kV)	Basis (ms)	Weigering Beveiliging (ms)	Weigering Verm. Schakel. (ms)		Reserve Volgende Lijn/kabel (ms)	Reserve volgende railstel (ms) ****		Herinschakeling Luchtlijn (ms)		Basis (ms)	Reserve van de koppeling (ms)	
			1 f. fout	meerf		1 f. fout	meerf	mon o.	meer f		1 f. fout	meerf
380	100	100	300	170	1000	500	250	1	10	100	250	170
220	120	120	-	-	1000	600	600	1	***	100	300	300
150	120	120	-	-	1000	600	600	1	***	100	300	300
70	120**	2250	-	-	1000	600	600	-	***	600	-	-
36	120	2250	-	-	1200	1200	1200	-	***	600	-	-
30	120	2250	-	-	1200	1200	1200	-	***	600	-	-
15	1100	3100	-	-	-	1800	1800	-	***	1800	-	-
12	1100	3100	-	-	-	1800	1800	-	***	1800	-	-
10	1100	3100	-	-	-	1800	1800	-	***	1800	-	-

- * Transformator: spanningsniveau = nominale maximumspanning van de transformator
- ** Voor de lijnen geldt deze waarde voor het uiteinde het dichtst bij de fout; voor het andere uiteinde wordt een afschakeltijd van 500 ms toegelaten
- *** Te bepalen door de netbeheerder in functie van de regelingsparameters van de beveiligingen van nabije installaties
- **** Ook toepasbaar voor fout tussen stroomtransformator en vermogensschakelaar

Opmerking: Alle opgegeven tijden zijn de maximaal toegelaten waarden.

B. Maximale foutafschakeltijd door beveiliging voor een nieuwe installatie in de betekenis van de toepasselijke wetgeving en van artikel 71, § 2.

LIJNEN, KABELS, TRANSFORMATOREN*										RAILFOOT	
Spanningsniveau (kV)	Basis (ms)	Weigering Beveiliging (ms)	Weigering Verm. Schakel. (ms)		Reserve Volgende Lijn/kabel (ms)	Reserve volgende railstel (ms) ****		Herinschakeling Luchtlijn (ms)		Basis (ms)	Reserve van de koppeling (ms)
			1 f. fout	meerf		1 f. fout	meerf	mon o.	meerf		1 f. fout
380	100	100	300	250	1000	500	270	1	10; 16	100	170
220	120	120	300	300	1000	600	600	1	***	100	330
150	120	120	300	300	1000	600	600	1	***	100	330
110	120**	2250	300	300	1000	600	600	-	***	100	330
70	120**	2250	-	-	1000	600	600	-	***	600	-
30-36	120**	2250	-	-	1200	1200	1200	-	***	600	-
10-29,9kV	1100	3100	-	-	-	1800	1800	-	***	1800	-

* Transformator: spanningsniveau = nominale maximumspanning van de transformator

** Voor de lijnen geldt deze waarde voor het uiteinde het dichtst bij de fout; voor het andere uiteinde wordt een afschakeltijd van 500 ms toegelaten

*** Te bepalen door de netbeheerder in functie van de regelingsparameters van de beveiligingen van nabije installaties
***** Ook toepasbaar voor fout tussen stroomtransformator en vermogensschakelaar; deze waarden zijn geldig voor beide uiteinden van de lijnen die aangesloten zijn op het betrokken railstel
***** Alleen voor de vermogensschakelaars van de hoogspanningsrails die aangesloten zijn op de railstellen
Opmerking: Alle opgegeven tijden zijn de maximaal toegelaten waarden.

Gezien om te worden gevoegd bij ons besluit van 29 november 2024 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Economie,
P.-Y. DERMAGNE

De Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. VERLINDEN

De Minister van Energie,
T. VAN DER STRAETEN