



2026/90027

21.1.2026

**Rectificatie van Verordening (EU) 2024/1834 van de Commissie van 3 juli 2024 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de eisen inzake ecologisch ontwerp voor door motoren aangedreven ventilatoren met een elektrisch ingangsvermogen tussen 125 W en 500 kW en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 327/2011 van de Commissie**

(Publicatieblad van de Europese Unie L, 2024/1834, 4 juli 2024)

Bladzijde 13, bijlage II, eerste alinea, inleidende zin:

*in plaats van:* “Ventilatoren moeten aan de eisen inzake ecologisch ontwerp van de punten 1 tot en met 5 voldoen, met uitzondering van ventilatoren die aan de volgende criteria voldoen:”,

*lezen:* “Ventilatoren moeten aan de eisen inzake ecologisch ontwerp van de punten 1 tot en met 5 voldoen, met uitzondering van ventilatoren die aan alle volgende criteria voldoen:”.

Bladzijde 23, bijlage III, 6.1, tweede alinea, inleidende zin, derde streepje:

*in plaats van:* “—  $C_c = 1 + 0,0812 (P_e)^{-0,5}$  voor een ventilator met een VSD en  $P_e < 5$  kW en indien die VSD deel van de overeenstemmingsbeoordeling van de ventilator uitmaakt;”,

*lezen:* “—  $C_c = 1 + 0,0812 (P_e)^{-0,5}$  voor een ventilator met een VSD en  $P_e < 5$  kW en indien die VSD deel van de overeenstemmingsbeoordeling van de ventilator uitmaakt;”.

Bladzijde 23, bijlage III, 6.1, derde alinea, inleidende zin, tweede streepje:

*in plaats van:* “—  $1 + (30e) \cdot 0,004$  voor een ventilator met een afscherming met een opening van  $20 < e \leq 30$  mm;”,

*lezen:* “—  $1 + (30 - e) \cdot 0,004$  voor een ventilator met een afscherming met een opening van  $20 < e \leq 30$  mm;”.

\_\_\_\_\_