Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2026/90925

29.10.2026

Rectificatie van Verordening (EU) 2024/1834 van de Commissie van 3 juli 2024 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de eisen inzake ecologisch ontwerp voor door motoren aangedreven ventilatoren met een elektrisch ingangsvermogen tussen 125 W en 500 kW en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 327/2011 van de Commissie

(Publicatieblad van de Europese Unie L, 2024/1834, 4 juli 2024)

Bladzijde 23, bijlage III, punt 6.1, laatste alinea:

in plaats van: "waarbij q_v, in m^3/s, het gasvolume is dat de ventilator per tijdseenheid verplaatst en dat van het massadebiet wordt afgeleid, doorgaans met normale lucht met een dichtheid ρ van 1 200 kg/m^3 als standaardwaarde.",

lezen: "waarbij q_v, in m^3/s, het gasvolume is dat de ventilator per tijdseenheid verplaatst en dat van het massadebiet wordt afgeleid, doorgaans met normale lucht met een dichtheid ρ van 1,2 kg/m^3 als standaardwaarde.".

Publicatieblad van de Europese Unie d.d. 29-10-2026
http://www.emis.vito.be
emis