

bron :

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

PB C 25 van 28/01/2000

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT (EG) Nr. 7/2000

door de Raad vastgesteld op 25 november 1999

met het oog op de aanneming van Richtlijn 2000/... /EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verbranding van afval

Bijlage IV

Emissiegrenswaarden voor lozingen van afvalwater van de reiniging van rookgassen

Verontreinigende stof		Emissiegrenswaarden, uitgedrukt in massaconcentratie, voor ongefilterde monsters	
1.	Totale hoeveelheid zwevende deeltjes als omschreven in Richtlijn 91/271/EEG	95 % 30 mg/l	100 % 45 mg/l
2.	Kwik en de verbindingen daarvan, uitgedrukt in kwik (Hg)	0,03 mg/l	
3.	Cadmium en de verbindingen daarvan, uitgedrukt in cadmium (Cd)	0,05 mg/l	
4.	Thallium en de verbindingen daarvan, uitgedrukt in thallium (Tl)	0,05 mg/l	
5.	Arseen en de verbindingen daarvan, uitgedrukt in arseen (As)	0,15 mg/l	
6.	Lood en de verbindingen daarvan, uitgedrukt in lood (Pb)	0,2 mg/l	
7.	Chroom en de verbindingen daarvan, uitgedrukt in chroom (Cr)	0,5 mg/l	
8.	Koper en de verbindingen daarvan, uitgedrukt in koper (Cu)	0,5 mg/l	
9.	Nikkel en de verbindingen daarvan, uitgedrukt in nikkel (Ni)	0,5 mg/l	
10.	Zink en de verbindingen daarvan, uitgedrukt in zink (Zn)	1,5 mg/l	
11.	Dioxinen en furanen, gedefinieerd als de som van de afzonderlijke dioxinen en furanen, gewogen overeenkomstig bijlage I	0,3 ng/l	

Tot 1 januari 2008 kunnen de bevoegde autoriteiten vrijstellingen voor de totale hoeveelheid zwevende deeltjes

verlenen aan bestaande verbrandingsinstallaties mits in de vergunning bepaald wordt dat 80 % van de gemeten waarden 30 mg/l niet mag overschrijden en dat geen van de gemeten waarden 45 mg/l mag overschrijden. . 28. 1. 2000

Voor vragen en/of opmerkingen over EMIS kunt u mailen naar emis@vito.be

Copyright © [VITO](http://www.vito.be) 03/02/2000

Ontwerp [EMIS](http://www.emis.vito.be).