

---

**MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID**  
**13 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen**

**Bijlage III**  
**Reservoirs geplaatst in een ondergrondse inkuiping**

---

1. De ruimte bedoeld in artikel 38 moet ten minste vijftig centimeter breed zijn.
2. De ontluchtingspijpen van het in de ondergrondse inkuiping geplaatste reservoir monden uit op ten minste drie meter boven de begane grond.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 13 maart 1998.

ALBERT  
Van Koningswege :

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,  
Mevr. M. SMET

---

Voor vragen en/of opmerkingen over EMIS kunt u mailen naar [emis@vito.be](mailto:emis@vito.be)

Copyright © [VITO](http://www.vito.be) 15/05/1998

Ontwerp [EMIS](http://www.emis.vito.be).