


BIJLAGE II
EMISSIEGRENSSWAARDEN VOOR ZWAVELDIOXIDE (SO₂)

Vloeibare brandstoffen

A. Emissiegrenswaarden voor SO₂, uitgedrukt in mg/Nm³; (O₂-gehalte 3 %), voor nieuwe installaties overeenkomstig artikel 3, ' 1

mg SO₂/Nm³



B. Emissiegrenswaarden voor SO₂, uitgedrukt in mg/Nm³; (O₂-gehalte 3 %), voor nieuwe installaties overeenkomstig artikel 3, § 2, met uitzondering van gasturbines

50 tot 100 MWth	100 tot 300 MWth	> 300 MWth
850	400 tot 200 (lineaire daling)	200

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties.

Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-President,
 F.-X. de DONNEA

De Minister van Leefmilieu,
 D. GOSUIN