

Bijlage 1. — Technische karakteristieken van een installatie

Een gebruiker van het lokale transmissienet kan enkel afwijken van de hieronder vermelde waarden om gemotiveerde redenen en mits meegeedeelde goedkeuring door de beheerder van het lokale transmissienet. Elke afwijking wordt vermeld in het van toepassing zijnde aansluitingscontract.

Spanningsniveau (kV)	Um Apparatuur (kV)	LIWV Uw (kV)		Vermogensschakelaars	Andere apparatuur		
					Isc (kA)	I thermisch	
				Duur		(kA)	
70	82.5	Buiten Zone Luik	380	20	> = 1 s	20	50
		Zone Luik	380	31.5	> = 1 s	31.5	80
36	40.5	200 of ³ 170 (*)		31.5	> = 1.2 s	31.5	80
30	36	170		31.5	> = 1.2 s	31.5	80
26	30	145		25	> = 2 s (1)	25	63
15	17.5	95		20	> = 2 s (1)	20	50
11-12	17.5	95		25	> = 2 s (1)	25	63
10	12	75		25	> = 2 s (1)	25	63
6	7.2	60		25	> = 2 s (1)	25	63

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2007 betreffende het technisch reglement voor het beheer van het lokale elektriciteitstransmissienet in het Waalse Gewest en de toegang ertoe.

Namen, 24 mei 2007.

De Minister-President,

E. DI RUPO

De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling,

A. ANTOINE

—
Nota's

(*) : Volgens de beslissing van de beheerder van het lokale transmissienet.

(1) : Corresponderend met de uitschakeltijd van de reservebeveiliging.