

Bijlage III. — Nauwkeurigheidsvereisten voor de ijking van meetinrichtingen

De maximaal toegelaten onzekerheid (in %) bij het ijken van onderdelen van meetinrichtingen bedraagt :

Klasse 0.2 TC en TT : ± 0.05

Klasse 0.2 Wh - meter $\pm 0.05/\cos$

Klasse 0.5 TC en TT : ± 0.1

Klasse 0.5 Wh - meter $\pm 0.1/\cos$

Klasse 1 Wh - meter $\pm 0.2/\cos$

Klasse 2 Wh - meter $\pm 0.5/\cos$

Klasse 2 varh - meter $\pm 0.5/\sin$

Klasse 3 varh - meter $\pm 0.5/\sin$

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2007 betreffende het technisch reglement voor het beheer van de elektriciteitsdistributienetten in het Waalse Gewest alsook de toegang daartoe.

Namen, 24 mei 2007.

De Minister-President,

E. DI RUPO

De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling,

A. ANTOINE