

Bijlage II

Voor de mechanische verluchting wordt gebruik gemaakt van elektrische ventilatoren die een luchtdebiet uit de machinekamer kunnen uitstoten dat minstens gelijk is aan :

$$q_v = 50 \times G^{2/3}$$

waarbij q_v = luchtdebiet in m^3/u

en G = vullingsmassa (in kg) koelmiddel van de koelvoorziening die het meeste gefluoreerde koelmiddel bevat.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 12 juli 2007 tot bepaling van de integrale en sectorale voorwaarden betreffende de vaste installaties voor de productie van koude en warmte waarbij gebruik gemaakt wordt van een koelcyclus.

Namen, 12 juli 2007.

De Minister-President,

E. DI RUPO

De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling,

A. ANTOINE

De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme,

B. LUTGEN